



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Вологодской области
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Вологда, ул. Зосимовская, 63а, тел. (8172) 75-31-65.

Отдел НДиПР по Никольскому и Кичменгско-Городецкому районам
с. Кич-Городок, ул. Лесная, 46а, тел. (81740) 2-13-04.

**Предписание N 30/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "УЛЫБКА"
ИНН 3512003458 ОГРН 1023501469408

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных
нарушений требований пожарной безопасности)

*Во исполнение Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Никольскому и Кичменгско-Городецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Вологодской области Попова В.С. № 30 от 25.06.2019 г., проведена плановая
выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности на территории и в зданиях БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "УЛЫБКА"*

*Проверка проводилась инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Никольскому и Кичменгско-Городецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Вологодской области ст. л-м внутренней службы Поджаровым А.А. в период
с 1.07.2019 года по 30.07.2019 года.*

совместно с заведующей Лепихиной Т.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки: здания по адресу: 161400 Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Кичменгский Городок,
ул. Пионерская, д. 33.

N Предп исания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранени я нарушени я требовани я пожарной безопасно сти	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации обеспечить и организовать проведение проверок исправности источников наружного противопожарного водоснабжения их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Пункт 55,59 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"	1.07.2020	
2.	Руководителю организации не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проводить проверку состояния	Пункт 21 ППР	1.07.2020	

огнезащитной обработки. (чердак)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки зданий по адресу: Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, д. Слобода ул. Центральная, дом 2.

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации обеспечить и организовать проведение проверок исправности источников наружного противопожарного водоснабжения их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Пункт 55,59 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"	1.07.2020	
2.	Руководителю организации не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проводить проверку состояния огнезащитной обработки. (чердак)	Пункт 21 ППР	1.07.2020	

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки зданий по адресу: Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Светица, д. 4

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководителю организации обеспечить и организовать проведение проверок исправности источников наружного противопожарного водоснабжения их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Пункт 55,59 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"	1.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.



Инспектор ОНДшПР
(должность государственного инспектора)

Поджаров А.А.
(фамилия, инициалы)

« 30 » июля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:



заведующая
(должность)

Летихина Т.А.
(фамилия, инициалы)

« 30 » 20 19 г.

Предписание направлено

(фамилия, инициалы физического лица или законного представителя юридического лица)

« ____ » 20 ____ г., исходящий № _____
(заполняется при направлении копии определения по почте)